Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. D-172/MD/NSA/26 Dated: 13/08/2026

It is certified that an inspection team headed by Mr. Satyendra Nath (Sanitary & Food Inspector (Name of Officers with designation) from Nagar Nigam, Lucknow PHED inspected the G.D. Academy, Goetipurwa, Kapasi, Post-Rasoolpur Sadat Dist-Lucknow (Name & Address of the school) on 13/08/2026 (date of inspection) and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no. [05769]-26 dated 12/08/2026 of State Health Institute, Sector-C, Aliganj, Behind Nehru Bal Vatika, Lucknow, UTTAR PRADESH (PHED Lab) certified that the G.D. Academy (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till One Year from the Date of Issue.

Signature with Seal: सत्येन्द्र नाथ
Name : खाद्य एवं सफाई निरीक्षक
Designation : जोन-8, न0नि0 लखनऊ
Name & Address of the Office / Department : .....

To The manager
G.D. Academy,
(Name & Address of the Institution)
Goetipurwa, Kapasi, Post-
Rasoolpur Sadat, Dist- Lucknow.

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies

ANNEXURE C

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0
सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ
जी. डी. एकेडमी, गोएतीपुरवा, कपासी, पोस्ट– रसूलपुर सदात, जनपद– लखनऊ
से प्राप्त जल के रासायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	एस0एफ0आई0
एकत्र करने का दिनांक	05–08–2026
प्राप्त होने का दिनांक	05–08–2026
विश्लेषण का दिनांक	06–08–2026
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग वाटर
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय विक्तालि भाग (फ्री एवं सेंलाइन अमोनिया) पी0पी0एम0	0.002
एल्यूमिनाइड अमोनिया पी0पी0एम0	0.001
37 से0मैंठ पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एच्वाबी) पी0पी0एम0	0.1
सॉद विलयन में समस्त भाग(सॉलिड्स इन सॉल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	416.0
सांद विलयन में अनुपत भाग(सॉलिड्स इन सॉल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	228.0
सांद विलयन में उच्चर भाग(सॉलिड्स इन सॉल्यूशन वॉलेाइल) पी0पी0एम0	188.0
प्रेजवलन पर शेष	नौ चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	286.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	152.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	134.0
क्लोराइड्स पी0पी0एम0	42.0
नाइट्राइट्स पी0पी0एम0	नहीं
नाइट्रेट्स पी0पी0एम0	0.2
फ्लोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अन्यूक्ति	पेय योग्य

संख्या–05769 दिनांक 07-8-26

संख्या 201/ D

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– **जी. डी. एकेडमी, गोएतीपुरवा, कपासी,**
पोस्ट- रसूलपुर सदात, जनपद– लखनऊ ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ ।

वरिष्ठ लेबो टेकनीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ ।

07/8/26
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

जी. डी. एकेडमी, गोएतीपुरवा, कपासी, पोस्ट- रसूलपुर सदात, जनपद- लखनऊ

से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम

नमूना एक्त्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद – एकेडमिक

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवश्यक (इनाकूलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास पर के मण्डल का गणना प्रति मिली लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)		Presumptive coliform count				अति संमाव्य कॉलीफॉर्म संख्या /100 मिलीले0 नमूने के (एमपीएंन कॉलीफॉर्म /100 मिलिलो)	इण्ड्यूलीटी पृणग रिपोर्ट /24घंटे 37°C	अवशिष्ट या अवशिष्ट मॉर्ग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अन्युक्ति
				48 घंटे में 37 से0अँ0 तापमानपर	72 घंटे में कमरे के तापमानपर	स्टंशिन परस्कमी में रखे गए नमूने की मात्रा	50 मि० ली०	10 मि० ली०	1 मि० ली०				
184/डी.	05-08-2026	05-08-2026	बोंरिंग वाटर	16	26	11	1	0	1	3	–	नहीं	संतोषप्रद

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

संख्या 05769-26 दिनांक 12-08-2026

1– **जी. डी. एकेडमी,** गोएतीपुरवा, कपासी, पोस्ट- रसूलपुर सदात, जनपद- लखनऊ ।

2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ ।

12.08.26
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ ।